PLAN ARMARE CENTURI FUNDATII EXTERIOR
SC. 1:50

-Fundatii existente din beton simplu

-Camasuieli fundatii din beton C25/30, min. 10cm grosime, armat cu plase din bare independente BST500 Ø8/100/100mm pe fata interioara

-Fundatii noi beton armat

Sectiune 1 - 1
Scara 1:25

Sectiune 2 - 2
Scara 1:25

SECTIUNE FUNDATIE TREAPTA ACCES IMOBIL
sc. 1:25

Acoperiri minime cu beton a armaturilor atunci cand nu sunt specificate in planuri:
Fundatii= 5cm
Stalpi, grinzi si pereti=2.5cm la fata etrierilor, 3.5cm la fata barelor longitudinale
Placi=2cm
Acoperirile cu beton se vor realiza la executie prin pozitionarea unor distantieri specifici pentru armaturi. Nu este permisa folosirea altor obiecte pentru distantieri: pietre, bucati de lemn, piese metalice.
NERESPECTAREA ACOPERIRILOR MINIME CU BETON POATE DUCE LA REFACEREA ELEMENTELOR RESPECTIVE!
LUNGIMILE BARELOR SUNT DATE LA INTERIORUL RAMURILOR PENTRU ETRIERI SI LA EXTERIOR PENTRU BARELE LONGITUDINALE.

Inaltimea caprelor se va putea modifica la santier astfel incat sa se respecte acoperirile cu beton si inaltimea totala a placii din proiect.

NOTA:
In cazul in care terenul este inclinat, adancimea minima de fundare va fi 1.0m, iar diferenta se va completa cu beton simplu C8/10

NOTE:
Conform P100-1/2013 ag=0.30g, Tc=1.6sec
Clasa de importanta III, γ1=1.0
Conform CR1-1-4-2012 valoarea de referinta a presiunii dinamice a vantului qb=0.5kPa
Conform CR1-1-3/2012 incarcarea caracteristica din zapada s0k=2.0kN/mp

Materiale:
Beton C12/15 XC0 dmax=16mm-egalizare
Beton armat C25/30 XC2 dmax=31mm-fundatii si placa pardoseala
Beton armat C25/30 XC1 dmax=16mm-suprastructura
Armatura BST500S clasa C de ductilitate
Otel laminat S235
Lemn brad clasa C24 (cal. 1)

VERIFICATOR / EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINȚA	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

PROIECTANT REZISTENTA:
SC UNITAR PROIECT TDA SRL
UNITAR PROIECT T D A
UNITAR PROIECT TDA SRL
Nr. Reg. Com: J40/2024/11.02.2016
C.U.I: 36639210
Strada Dristorului, nr. 98, bl. 11, sc. B, ap. 85 | Sector 3 | Bucuresti | Romania
+40 765 486 044, unitarproiect@gmail.com

BIROU PROIECTARE SI CONSULTANȚĂ
Ing. PARLAPAN RĂZVAN GABRIEL
str. Iarba Câmpului, nr.57, sector 4, Bucuresti
F40/2482/04.12.2018, C.U.I. 40253010, Tel: (+40)728332526

	Numele:	Semnatura:
Sef proiect :	Arh. Claudia-Sandra Myers	
Proiectat :	Ing. Adrian Dinca	
Desenat :	Ing. Adrian Dinca	

DENUMIRE PROIECT:
RENOVARE ENERGETICĂ CLĂDIRI PUBLICE
C1 ȘI C4 DIN ADMINISTRAREA ICDPP

AMPLASAMENT:
STRADA ION IONESCU DE LA BRAD, NUMĂRUL 8, SECTOR 1, BUCUREȘTI

Proiect nr. 008/2023

BENEFICIAR:
STATUL ROMÂN – drept de administrare ICDPP

Faza: PT

Scara: 1:25/1:50 | Specialitatea: REZISTENTA

Data: SEP. 2023

Titlul planseI:
PLAN ARMARE CENTURI FUNDATII
EXTERIOR CORP C4

Plansa nr.: R10

850mm x 841mm